



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20211026001

项目名称: 吉林省吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林省吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司

报告日期: 二〇二一年十月二十六日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20211026001

第 1 页 共 1 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林省吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2021100803
委托单位	吉林省吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林中西医结合医院	采样日期	2021.10.21
样品外观	无色透明液体, 有微弱刺激性气味	检测日期	2021.10.21-2021.10.24

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法 & 检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	—	—	梁亚民
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	王 辉
	粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法	霉菌培养箱	MJ-150-I	吕红阳

三、检测结果

1、检测结果

采样点位	唯一性标识	检测项目	单位	检测结果	检出限
污水处理站 排水口	S-20211021-1	悬浮物	mg/L	15	4
		化学需氧量	mg/L	58	4
		粪大肠菌群	MPN/L	2.7×10^2	

(以下内容空白)



报告编制人: 张书宁

审核人: 张书宁

授权签字人: 李海云

签发日期: 2021-10-26