



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20211224003

项目名称: 吉林省吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林省吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司



报告日期: 二〇二一年十二月二十四日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20211224003

第 1 页 共 1 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林省吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2021120101
委托单位	吉林省吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林省吉林中西医结合医院	采样日期	2021.12.22
样品外观	无色透明液体, 有微弱刺激性气味	检测日期	2021.12.23

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法 & 检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	——	——	刘玉欣
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	王 辉

三、检测结果

1、检测结果

采样点位	唯一性标识	检测项目	单位	检测结果	检出限
污水处理站 排水口	S-20211222-2	悬浮物	mg/L	21	4
		化学需氧量	mg/L	78	4

(以下内容空白)



(盖章)

报告编制人: 华佳

审核人: 张书子

授权签字人: 李海云

签发日期: 2021.12.24