



# 检测报告

报告编号: HTHJ /20240212/008

项目名称:

吉林省吉林中西医结合医院检测项目

委托单位:

吉林省吉林中西医结合医院

检测类别:

委托检测 废水

吉林市环投信息技术咨询有限公司

## 声 明

- 1、报告未加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”无效。
- 2、报告无“”计量认证专用章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”或检测单位公章无效。
- 4、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对来样负责，委托方对其所提供信息真实性负责。
- 8、未经本机构允许，检测结果不得用做商业性宣传。
- 9、若本检测报告与现行法律法规冲突，按现行法律法规执行。

电 话：（0432）62679777

邮 编：132000

联系地址：吉林市船营区船营经济开发区银沙街 70 号



一、检测基本情况

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 采样日期 | 2024. 2. 12 | 检测日期 | 2024. 2. 12 |
| 联系人  | 褚工          | 电话   | ——          |
| 采样方式 | 手工采样        | 采样人  | 张权 史春南      |

二、分析结果

表 2-1 （废水）分析结果

| 点位     | 采样日期        | 样品编号                      | 检测项目 | 检测结果 | 单位   |
|--------|-------------|---------------------------|------|------|------|
| 总排口第一次 | 2024. 2. 12 | 20240212/008-C-1-1-001-01 | 悬浮物  | 2    | mg/L |
| 总排口第二次 | 2024. 2. 12 | 20240212/008-C-1-1-002-01 | 悬浮物  | 2    | mg/L |
| 总排口第三次 | 2024. 2. 12 | 20240212/008-C-1-1-003-01 | 悬浮物  | 2    | mg/L |
| 总排口    | 2024. 2. 12 | 平均值                       | 悬浮物  | 2    | mg/L |

三、分析仪器及人员相关记录

表 3-1 （废水 ）相关记录

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 检测项目       | 悬浮物                           |
| 分析方法名称及标准号 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 分析仪器名称     | 电子天平                          |
| 分析仪器型号     | HC2004                        |
| 分析仪器编号     | 228                           |
| 溯源方式及有效期   | 检定 2024.10.30                 |
| 检出限        | ——                            |
| 分析人员       | 庄傲淳                           |

四、样品外观状态描述

| ☑采样点位/□样品编号 | 样品外观状态描述 |    |    |    |
|-------------|----------|----|----|----|
|             | 色        | 味  | 油  | 其他 |
| 总排口第一次      | 无色       | 无味 | 透明 | —— |
| 总排口第二次      | 无色       | 无味 | 透明 | —— |
| 总排口第三次      | 无色       | 无味 | 透明 | —— |

编制人:张权

审核人:张权

授权签字人:张权

签发日期:2024 年 2 月 18 日